

Всероссийское добровольное пожарное общество



Противо- Пожарный Инструктаж

2013

Рассматриваемые темы

1. Нормативная база
2. Проведение противопожарного инструктажа
3. Перечень основных вопросов пожарной безопасности



1. Нормативная база



1. Федеральный закон Российской Федерации от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»

Дата первой официальной публикации: 1 августа 2008 г. Опубликовано: в **"РГ" - Федеральный выпуск №4720** 1 августа 2008 г. Вступает в силу 1 мая 2009 г. – *Обязателен к исполнению*

2. ППР - *Обязателен к исполнению, за нарушение предусмотрена ответственность.*

3. Федеральный закон Российской Федерации от 26 декабря 2008 г. N 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» – *Защищает от инспектора*

4. КоАП – *ст. 20.4*

5. УК РФ – *ст. 293*

Статья 20.4. Нарушение требований пожарной безопасности

1. Нарушение требований пожарной безопасности, влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от **одной тысячи до одной тысячи пятисот рублей**; на должностных лиц - **от шести тысяч до пятнадцати тысяч рублей**; на юридических лиц - **от ста пятидесяти тысяч до двухсот тысяч рублей**.

3. Нарушение требований пожарной безопасности к внутреннему противопожарному водоснабжению, электроустановкам зданий, сооружений и строений, электротехнической продукции или первичным средствам пожаротушения либо требований пожарной безопасности об обеспечении зданий, сооружений и строений первичными средствами пожаротушения - влечет наложение административного штрафа на граждан в размере **от двух тысяч до трех тысяч рублей**; на должностных лиц - **от шести тысяч до пятнадцати тысяч рублей**; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, - **от двадцати тысяч до тридцати тысяч рублей**; на юридических лиц - **от ста пятидесяти тысяч до двухсот тысяч рублей**.

4. Нарушение требований пожарной безопасности к эвакуационным путям, эвакуационным и аварийным выходам либо системам автоматического пожаротушения и системам пожарной сигнализации, системам оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией людей в зданиях, сооружениях и строениях или системам противодымной защиты зданий, сооружений и строений -

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере **от трех тысяч до четырех тысяч рублей**; на должностных лиц - **от пятнадцати тысяч до двадцати тысяч рублей**; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, - **от тридцати тысяч до сорока тысяч рублей**; на юридических лиц - **от ста пятидесяти тысяч до двухсот тысяч рублей**.

5. Повторное совершение административного правонарушения, предусмотренного [частью 3](#) или [4](#) настоящей статьи, -

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от четырех тысяч до пяти тысяч рублей; на должностных лиц - **от двадцати тысяч до тридцати тысяч рублей**; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, - **от сорока тысяч до пятидесяти тысяч рублей** или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток; на юридических лиц - **от двухсот тысяч до четырехсот тысяч рублей** или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток.

6. Нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее возникновение пожара и уничтожение или повреждение чужого имущества либо причинение легкого или средней тяжести вреда здоровью человека, - влечет наложение административного штрафа на граждан в размере **от четырех тысяч до пяти тысяч рублей**; на должностных лиц - **от сорока тысяч до пятидесяти тысяч рублей**; на юридических лиц - **от трехсот пятидесяти тысяч до четырехсот тысяч рублей**.

7. Неисполнение производителем (поставщиком) обязанности по включению в техническую документацию на вещества, материалы, изделия и оборудование информации о показателях пожарной опасности этих веществ, материалов, изделий и оборудования или информации о мерах пожарной безопасности при обращении с ними, если предоставление такой информации обязательно, - влечет наложение административного штрафа на должностных лиц **в размере от пятнадцати тысяч до двадцати тысяч рублей**; на юридических лиц - **от девяноста тысяч до ста тысяч рублей**.

8. Нарушение требований пожарной безопасности об обеспечении проходов, проездов и подъездов к зданиям, сооружениям и строениям - влечет наложение административного штрафа на граждан в размере **от одной тысячи пятисот до двух тысяч рублей**; на должностных лиц - **от семи тысяч до десяти тысяч рублей**; на юридических лиц - **от ста двадцати тысяч до ста пятидесяти тысяч рублей**.



Статья 293. Халатность

1. Халатность, то есть неисполнение или ненадлежащее исполнение должностным лицом своих обязанностей вследствие недобросовестного или небрежного отношения к службе, если это повлекло причинение **крупного ущерба** или существенное нарушение прав и законных интересов граждан или организаций либо охраняемых законом интересов общества или государства, -

наказывается **штрафом в размере до ста двадцати тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного года, либо обязательными работами на срок до трехсот шестидесяти часов, либо исправительными работами на срок до одного года, либо арестом на срок до трех месяцев.**

2. То же деяние, повлекшее по неосторожности причинение **тяжкого вреда здоровью или смерть человека**, - наказывается принудительными работами на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового либо лишением свободы на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.

3. Деяние, предусмотренное **частью первой** настоящей статьи, повлекшее по неосторожности **смерть двух или более лиц**, - наказывается принудительными работами на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового либо лишением свободы на срок **до семи лет** с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.

Основные изменения в Правилах противопожарного режима

- Инструкции о мерах ПБ должны быть на всех без исключения объектах, кроме того, требования к инструкциям претерпели значительные изменения в части назначения ответственных за целый ряд вопросов;
- Все работники должны проходить обучение по пожарно-техническому минимуму;
- Ответственные за пожарную безопасность назначаются на всех объектах;
- Планы эвакуации разрабатываются на каждый этаж с 10 и более рабочими местами;
- На объектах с ночным пребыванием людей должны быть СИЗОД (средства индивидуальной защиты органов дыхания) и телефонная связь;
- Правила больше не оговаривают требований по СОУЭ (за исключением зданий для временного пребывания (проживания) людей (гостиницы, мотели, общежития и т.п.) с наличием иностранных граждан, где речевое оповещение должно выполняться посредством трансляции текста на русском и английском языках);
- Правила больше не оговаривают требований по отделке путей эвакуации;
- Собственники индивидуальных жилых домов обеспечивают наличие емкости с водой или огнетушителя в обязательном порядке;
- Проверка качества огнезащиты проводится в сроки, указанные в документации завода-изготовителя;

- Правила не запрещают устройства глухих металлических решёток (в т.ч. в местах проведения культмассовых мероприятий и в учреждениях здравоохранения);
- Елку двигаем от стены и укорачиваем от потолка не просто, а равно не менее чем на 1 м;
- Фонарей на объекте с массовым пребыванием людей должно быть $F_t = K_d + K_o / 50$ (где, F_t – требуемое кол-во фонарей; K_d – кол-во дежурного персонала; K_o – кол-во человек на объекте (за исключением дежурного персонала);
- Через требования Правил нельзя выйти на требование нормативных документов по электроэнергетике;
- Отсутствие подставки под электронагревательным прибором не является нарушением Правил;
- Проверка работоспособности систем и средств противопожарной защиты проводится не реже 1 раза в квартал;
- Необходимость приёмки школьных зданий перед началом учебного года с участием ГПН удалена из Правил;
- Транспаранты и баннеры на фасадах должны быть НГ или трудногорючими;
- Запорно-пусковое устройство огнетушителя опломбируется одноразовой пластиковой номерной контрольной пломбой роторного типа (белый цвет – предприятие изготовитель огнетушителя, желтый цвет – организация проводившая ТО);
- Пожарные щиты устанавливаются вне зависимости от наличия на объекте ПК и АУПТ.

Проведение противопожарного инструктажа

Регламентируется ППР

П. 3. Лица допускаются к работе на объекте только после прохождения обучения мерам пожарной безопасности. Обучение лиц мерам пожарной безопасности осуществляется путем проведения противопожарного инструктажа и прохождения пожарно-технического минимума. Порядок и сроки проведения противопожарного инструктажа и прохождения пожарно-технического минимума определяются руководителем организации. Обучение мерам пожарной безопасности осуществляется в соответствии с нормативными документами по пожарной безопасности.

1. Рассмотреть нарушения ППБ которые приводят к пожарам с массовой гибелью людей.
2. Привести статистику пожаров в Российской Федерации.
3. Назвать основные причины пожаров в городском секторе.
4. Профилактика пожаров.
5. Действия при обнаружении пожаров.

Нарушения ППБ которые приводят к пожарам с массовой гибелью людей.

1. Неисправность пожарной сигнализации.
2. Нарушения порядка действий при обнаружении пожара.
3. Отделка путей эвакуации горючими материалами.
4. Заблокированные пути эвакуации.
5. Заблокированные пути подъезда к зданию



Статистика пожаров в Российской Федерации

- ❖ зарегистрировано 168 тыс. 205 пожаров (-6,3%);
- ❖ погибло при пожарах **11 тыс. 962 человека** (-8,5%), в том числе **492 ребенка** (-11,2%);
- ❖ получили травмы на пожарах 12 тыс. 425 человек (-5,3%);
- ❖ прямой материальный ущерб причинен в размере 16882,3 млн. рублей (+15,9%);
- ❖ зарегистрировано 321 тыс. 261 выезд пожарных подразделений на ликвидацию загораний (в 2010 г. – 419 405 (-23.4 %)).
- ❖ В Москве 7653 пожара (-7,2%)

Основные причины пожаров в городском секторе.

1. Неосторожное обращение с огнем.
2. Нарушение правил устройства и эксплуатации электроустановок.
3. Нарушение правил устройства и эксплуатации транспортных средств.
4. Поджоги.



Неосторожное обращение с огнем.



Нарушение правил устройства и эксплуатации электроустановок.

1. Неисправность электрооборудования.
2. Перегрузки. $P = I * U \text{ (Вт.) } [220 \text{ (В)} * 16 \text{ (А)} = 3520 \text{ (Вт)}]$

3. Нарушение правил эксплуатации.



4. Высокие переходные сопротивления.



ПОЖАРНАЯ ПРОФИЛАКТИКА И ПРОТИВОПОЖАРНАЯ ЗАЩИТА.

Под пожарной профилактикой понимаются обучение пожарной технике безопасности и комплекс мероприятий, направленных на предупреждение пожаров.

Противопожарная защита – это мероприятия, направленные на уменьшение ущерба в случае возникновения пожара.



Действия при обнаружении пожаров.

п. 71

При обнаружении пожара или признаков горения в здании, помещении (задымление, запах гари, повышение температуры воздуха и др.) необходимо:

- а) немедленно сообщить об этом по телефону в пожарную охрану (при этом необходимо назвать адрес объекта, место возникновения пожара, а также сообщить свою фамилию);
- б) принять посильные меры по эвакуации людей и тушению пожара.

Незамедлительно сообщить об этом по телефону в пожарную охрану



Немедленно сообщить в пожарную охрану, указав точное место (адрес) пожара, назначение здания и наличие в нём людей



Меры по эвакуации людей

1. Не допускать паники.
2. Действовать согласно плана по эвакуации.
3. Обязаны знать место сбора по окончанию эвакуации.
4. В случае задымления – двигаться ближе к полу.
5. Помогать людям категории малой мобильности.
6. Эвакуация заканчивается когда блокируются пути эвакуации.

Меры по спасению

1. Не допускать паники.
2. Плотно закрыть двери в помещение.
3. Не открывать и не разбивать окна.
4. Сообщить по телефону свое точное место расположения.
5. При задымлении держаться ближе к полу.



Тушение пожара



Спасибо за внимание!